

# Technisches Datenblatt

Entstörtechnik · Schaltgeräteentstörung

---

Universal-Entstörbaustein

Gehäusetyp: S1

Schutzbeschaltung: Varistor



---

## Identifikation

Typ	LV-S1-0440 AC/DC 24V 60VA
Art.-Nr.	700440

---

## Produktversion

Datenblatt Version	00
--------------------	----

---

## Beschreibung

Beschreibung	Universal Entstörbaustein
--------------	---------------------------

---

## Technische Daten

Funktionsart	Schaltgerätenstörung
Schutzbeschaltung	Varistor
Nennspannung $U_N$	AC/DC 24 V
Abschaltspitze	$\leq 52$ V
Nennfrequenz $f_N$	50 Hz / 60 Hz
Halteleistung	60 VA
Anschlussleitung Typ	0,5 mm <sup>2</sup> LIY
Leitungslänge	0,15 m

---

## Allgemeine Daten

Bauform	S1
---------	----

---

### Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt  
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)  
www.luetze.de • info@luetze.de

### Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien  
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20  
www.luetze.at • office@luetze.at

### Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen  
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13  
www.luetze.com • info@luetze.ch

# Technisches Datenblatt

## Entstörtechnik · Schaltgeräteentstörung

Vergussmasse	2-Komponenten
Aderfarbe	schwarz
Gehäusematerial	PPO
Gehäusefarbe	grau
Schutzart	IP67
Montage	Anbau an Schütz mit Halteklammer Hutschienenmontage
Anschlussart	Gabelkabelschuh M 4
Arbeitstemperaturbereich	-20 °C ... +60 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C ... +80 °C
Maße (B×H×T)	34,0 mm × 19,0 mm × 12,0 mm
Gewicht/Stück	0,01 kg
VE (Stück)	10


### Zertifizierungen/Normen

Zertifizierungen	cURus (E135145)
------------------	-----------------

### Zubehör

Zubehör	Halteklammer für Bauform S2, transparent: Art.-Nr. 700419   Anschlussdrähte   VE 100 Stück
---------	---

### Maßzeichnung



### Anschlussbild

Varistor



**Montagebild**

